

Komunikat o stanie jakości wody na krytej pływalni w Libiążu

Obieg	Ocena parametrów mikrobiologicznych	Data wykonania badań zleconych	Ocena parametrów fizykochemicznych	Data wykonania badań zleconych	Parametry odbiegające od wymagań	Podejmowane działania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do wymagań
Jakość wody w nieckach basenowych						
BASEN SPORTOWY	Woda w normie	09.05.2023 r.	Woda w normie	09.05.2023 r.	Brak przekroczeń	
BASEN REKREACYJNY	Woda w normie	09.05.2023 r.	Woda w normie	09.05.2023 r.	Brak przekroczeń	
BASEN DLA DZIECI	Woda w normie	09.05.2023 r.	Woda w normie	09.05.2023 r.	Brak przekroczeń	
BASEN HAMOWNY	Woda w normie	09.05.2023 r.	Woda w normie	09.05.2023 r.	Brak przekroczeń	
JACUZZI	Woda w normie	09.05.2023 r.	Woda w normie	09.05.2023 r.	Brak przekroczeń	
Jakość wody w cyrkulacji						
BASEN SPORTOWY	Woda w normie	09.05.2023 r.	Woda w normie	09.05.2023 r.	Chlor związany – 0,23 mg/l dla dopuszczalnych wartości 0,2 mg/l Dla pozostałych wskaźników brak przekroczeń	Niezwłoczne zwiększenie częstotliwości płukania filtrów
BASEN REKREACYJNY	Woda w normie	09.05.2023 r.	Woda w normie	09.05.2023 r.	Chlor związany – 0,27 mg/l dla dopuszczalnych wartości 0,2 mg/l Dla pozostałych wskaźników brak przekroczeń	Niezwłoczne zwiększenie częstotliwości płukania filtrów
BASEN DLA DZIECI	Woda w normie	09.05.2023 r.	Woda w normie	09.05.2023 r.	Brak przekroczeń	
BASEN HAMOWNY	Woda w normie	09.05.2023 r.	Woda w normie	09.05.2023 r.	Chlor związany – 0,27 mg/l dla dopuszczalnych wartości 0,2 mg/l Dla pozostałych wskaźników brak przekroczeń	Niezwłoczne zwiększenie częstotliwości płukania filtrów
JACUZZI	Woda w normie	09.05.2023 r.	Woda w normie	09.05.2023 r.	Brak przekroczeń	
Jakość wody wodociągowej						
BANIA	Woda w normie	09.05.2023 r.	-	-		

Badanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DZ.U. 2015 poz.2016) przez Laboratorium Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Mienia Komunalnego w Libiążu.