

### **Komunikat o stanie jakości wody na krytej pływalni w Libiążu**

W trakcie badania wody (pobór próbki w dniu 07.11.2023 r.) stwierdzono nieznaczną obecności bakterii z rodzaju Legionella w:

- natrysku dla niepełnosprawnych (200 j.t.k./100 ml),
- natrysku męskim pierwszym po prawej (150 j.t.k./100 ml)

Wobec powyższego zostaną przeprowadzone działania naprawcze jak niżej:

- ✓ dezynfekcja termiczna;
- ✓ dezynfekcja instalacji wodociągowych dwutlenkiem chloru.

W pozostałych natryskach i nieckach z areozolem brak przekroczeń bakterii z rodzaju Legionella