

Komunikat o stanie jakości wody na krytej pływalni w Libiążu

Obieg	Ocena parametrów mikrobiologicznych	Data wykonania badań zleconych	Ocena parametrów fizykochemicznych	Data wykonania badań zleconych	Parametry odbiegające od wymagań	Podejmowane działania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do wymagań
Jakość wody w nieckach basenowych						
BASEN SPORTOWY	Woda w normie	07.11.2023 r. 21.11.2023 r.	Woda w normie	07.11.2023 r. 21.11.2023 r.	Brak przekroczeń	
BASEN REKREACYJNY	Woda w normie	07.11.2023 r. 21.11.2023 r.	Woda w normie	07.11.2023 r. 21.11.2023 r.	Brak przekroczeń	
BASEN DLA DZIECI	Woda w normie	13.11.2023 r. 21.11.2023 r.	Woda w normie	13.11.2023. 21.11.2023 r	Brak przekroczeń	
BASEN HAMOWNY	Woda w normie	07.11.2023 r. 21.11.2023 r.	Woda w normie	07.11.2023 r. 21.11.2023 r.	Brak przekroczeń	
JACUZZI	Woda w normie	13.11.2023 r. 21.11.2023 r.	Woda w normie	13.11.2023 r. 21.11.2023 r.	Brak przekroczeń	
Jakość wody w cyrkulacji						
BASEN SPORTOWY	Woda w normie	07.11.2023 r.	Woda w normie	07.11.2023 r.	Brak przekroczeń	
BASEN REKREACYJNY	Woda w normie	07.11.2023 r.	Woda w normie	07.11.2023 r.	Brak przekroczeń	
BASEN DLA DZIECI	Woda w normie	13.11.2023 r.	Woda w normie	13.11.2023 r.	Brak przekroczeń	
BASEN HAMOWNY	Woda w normie	07.11.2023 r.	Woda w normie	07.11.2023 r.	Brak przekroczeń	
JACUZZI	Woda w normie	13.11.2023 r.	Woda w normie	13.11.2023 r.	Brak przekroczeń	
Jakość wody wodociągowej						
BANIA	Woda w normie	07.11.2023 r. 21.11.2023 r.	-	-		
PRYSZNICE szatnia damska	Woda w normie	07.11.2023 r	Woda w normie	07.11.2023 r	Brak przekroczeń	
PRYSZNICE szatnia męska	Woda nie spełnia norm	07.11.2023 r	Woda w normie	07.11.2023 r	Wykryto nieznaczną obecność bakterii z rodzaju Legionella: (150 j.t.k/100 ml)	Przeprowadzono natychmiastowe działania naprawcze : dezynfekcja termiczna oraz dezynfekcja instalacji

						wodociągowej dwutlenkiem chloru. Planowany termin poprawy jakości wody – 22.XII.2023 r.
PRYSZNICE szatnia dla niepełnosprawnych	Woda nie spełnia norm	07.11.2023 r	Woda w normie	07.11.2023 r	Wykryto nieznaczną obecność bakterii z rodzaju Legionella: (200 j.t.k/100 ml)	Przeprowadzono natychmiastowe działania naprawcze : dezynfekcja termiczna oraz dezynfekcja instalacji wodociągowej dwutlenkiem chloru. Planowany termin poprawy jakości wody – 22.XII.2023 r.
PRYSZNICE saunarium	Woda w normie	07.11.2023 r	Woda w normie	07.11.2023	Brak przekroczeń	

Badanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (DZ.U. 2015 poz.2016) przez Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Mienia Komunalnego w Libiążu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie, na podstawie Protokołu rocznej oceny wody za okres od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r Znak: HK.9020.02.2.2023 z dnia 29 marca 2023 r., stwierdza, że woda w Parku Wodnym w Libiążu, Aleja Jana Pawła II 8 odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z2022 r. poz. 1230) z uchybieniami – protokół udostępniany na wniosek.